



LWYW100 系列投入式静压液位计



概述

LWYW100 系列液位变送器，选用进口传感器作为中心感测元件，通过感受液体的压强，得出相应的液位高度，并转换成 4...20mA 的标准电流信号输出，传给二次仪表，实现工业过程的自动控制。

测量原理

当液位变送器测量元件与介质接触时，传感器迎面受到的压力为：

$$P = \rho * g * h + P_0$$

P：单位 Pa

ρ ：被测介质密度，单位 kg/m^3

g：当地重力加速度，单位 m/s^2

h：被测液体深度，单位 m

P_0 ：液面上大气压，单位 Pa

同时通过导气电缆将液面上的大气压 P_0 引入到传感器的背压腔，以抵消传感器迎面的 P_0 ，使传感器测得压力为： $P = \rho * g * h$






产品特点

- ◆ 抗干扰强，工作稳定、可靠
- ◆ 防雷击设计
- ◆ 提供特殊应用设计

适应工况

静压式法兰液位计能广泛用于石油、钢铁、油田、冶金、火力发电厂、轻工业、化工、污水处理、水坝水位、深井等行业常压下介质液位测量。

安装示意图

技术参数



型号	LWYW100 投入式静压液位计
量程	0~200m 可选
精度	0.5%FS (标准) ; 0.25%FS
压力过载	2 倍量程
供电电源	24VDC±10%
输出	4...20mA/HART (两线制) ; RS485
温度漂移	-10°C~50°C < 0.5%FS -20°C~85°C < 1.0%FS
长期稳定性	< 0.2%FS/年
工作温度	0~80°C
传压膜片材质	316L
探头壳体材质	1Cr18Ni9Ti
电缆护套材质	聚乙烯或聚酰胺
密封材料	丁晴橡胶
电缆接口	M20*1.5
防爆等级	Exia d IIC T4~T6
防护等级	IP68

安装与维护

- ❖ 液位变送器运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内
- ❖ 接供电电源时应严格按照厂商接线说明进行连接。
- ❖ 使用中发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查或直接向技术部联系
- ❖ 尽量远离大功率设备，避免强磁场干扰对精度的影响，应该是液位计保持在正常温度范围内，否则将会严重影响液位计的精度和使用寿命，产生温漂现象 长期下去可能会直接烧毁变送器
- ❖ 变送器的安装方向为垂直，投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器
- ❖ 在有较大振动的使用场合，可在变送器上缠绕钢丝，利用钢丝减震，以免拉断电缆线
- ❖ 由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物，建议将测量探头离开罐（舱）底一定高度，以免杂物堵塞探头



液位计

产品选型

投入式静压液位计					
LWYW100-					
结构形式					
1	一体式不带接线盒				
2	分体式带接线盒				
3	导气缆式探头				
防爆要求					
P	基本型 (防水型)				
D	隔爆型 (Exd IIC T4~T6)				
I	本安型 (Exia IIC T4~T6)				
显示及输出					
1	4...20mA				
2	0...5V				
3	0...10mA				
过程连接					
A	螺纹				
B	DN50 PN0.6 法兰				
C	DN80 PN0.6 法兰				
D	DN100 PN0.6 法兰				
E	支架安装				
F	特殊定制				
精度					
A	0.5%FS (默认)				
B	0.25%FS				
探头类型					
1	标准型				
2	防腐型				
显示方式					
1	无显示 (默认)				
2	LCD 液晶显示				
测量范围					
XXXX 以毫米为单位					
LWYW100					
请注明介质密度					

岂止于精